

## «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заст. директора з роботи теплових мереж  
та котелень ТОВ «Сумітеплоенерго»

Н.Г. Покутня

«08» грудня 2021р.

### Дефектний акт на заміну дільниці теплової мережі по вул. Ремісничої від ТК-626 до ТК-626/2, 2 dy400 мм 62 м.п. (інв. № М/413).

#### Комісією у складі:

- Дорошенко В.В. - в.о. головного інженера цеха т/м і котельних;  
Мороз В.О. - начальник ДМТМ;  
Максимов В.Г. - начальник сектору технічного нагляду.

було проведено обстеження дільниці магістральної тепломережі від ТК-626 до ТК-626/2 по вул. Ремісничої для визначення технічного стану труб, про що був складений даний акт.

#### При обстеженні встановлено:

ділянка магістральної теплової мережі від ТК-626 до ТК-626/2 по вул. Ремісничої 2dy400 протяжністю 62 м, введена в експлуатацію в 1978 році, відпрацювала свій термін технічної експлуатації та потребує заміни.

На ділянці тепломережі від ТК-626 до ТК-626/2 під час проведення щорічних гідралічних випробувань тиском 16 кгс/см<sup>2</sup> у період з 2019 р. по 2021 р. виявлено у різних місяцях 5 поривів.

При проведенні обстеження ділянки даної тепломережі під час розкриття (2 шурфів) та при усуненні поривів виявлено:

1. герметизація будівельних частин залізобетонних конструкцій каналу теплової мережі частково пошкоджена.
2. ізоляція пошкоджена, місцями відсутня.
3. зовнішні поверхні трубопроводів уражені корозією, в нижній частині значною корозією;

#### Висновки комісії:

Для забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання споживачів, недопущення аварійної ситуації в опалювальний сезон необхідно в 2022 році виконати заміну подавального та зворотнього трубопроводів ділянки тепломережі від від ТК-626 до ТК-626/2 2 dy400 мм, протяжністю по **62 м.п.**

**Для заміни дефектних дільниць від ТК-626 до ТК-626/2 по вул. Ремісничої  
необхідно проведення наступних робіт:**

1. Огородити ремонтну ділянку тепломережі дерев'яною огорожею, встановити необхідні знаки та табличку з назвою підприємства.
2. Виконати розкриття тепломережі до лотків перекриття каналу, глибиною 6,5м – 7 ,6 м, довжиною 62 м, шириною 6 м.
3. Проводити розкриття ґрунту в місцях перетину інженерних мереж в ручну.
4. Виконати демонтаж плит (3\*1,28\*0,12) перекриття т/мережі в обсязі 42 шт .
5. Виконати демонтаж ізоляції трубопроводу ду 400мм по 62 м подавального та зворотнього трубопроводу теплової мережі.
6. Виконати демонтаж нерухомих опор ду 400мм – 2 шт.
7. Виконати демонтаж подавального та зворотнього трубопроводу теплової мережі ду400 мм загальною довжиною 124 м , та засувок Ду 400 -2шт в ТК-626 та передати їх на склад підприємства.
8. Очистити канали лотків від наносу ґрунту.
9. Виконати монтаж подавального та зворотнього трубопроводів ду400мм загальною довжиною 124м від ТК-626 до ТК-626/2 на рухомих опорах, та засувок Ду 400 -2шт в ТК-626.
10. Виконати монтаж нерухомих опор ду 400мм – 2 шт в ТК 626/2.
11. Виконати гідралічне випробування теплової дільниці тиском 16 кгс/см<sup>2</sup>.
12. Після усунення можливих недоліків вдруге провести гідралічне випробування теплової дільниці тиском 16 кгс/см<sup>2</sup>.
13. Нанести антикорозійне покриття на подавальний та зворотній трубопроводи ду 400мм загальною довжиною 124 м.
14. Виконати теплоізоляцію труб ду 400мм загальною довжиною 124 м.
15. Виконати улаштування переукладеної дільниці плитами, з виконання гідроізоляції каналів ділянки теплової мережі.
16. Виконати зворотню засипку тепломережі піском та ґрунтом.
17. Виконати укладку асфальту S=60 м<sup>2</sup>.
18. Відновити благоустрій території.
19. Демонтувати огорожу, знаки та таблицю.
20. Після завершення робіт надати сектору технічного нагляду виконавчу документацію згідно переліку.

В.о. головного інженера цеха ТМ та К

Начальник ДМТМ

Начальник сектору технічного нагляду



В.В. Дорошенко

В.О. Мороз

В.Г. Максимов