



*Драшченко Т.У.*  
*Для розгляду та*  
*наради в міськраді*  
*26.04.17*

**ДЕПУТАТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ  
2015-2020 рр.**

**Мельник Віталій Анатолійович  
Округ № 9**

Україна, 40004, м. Суми, вул. Р.Люксембург, 7, тел. +38 (0542) 70-04-77

Вих. № 10 від «26» квітня 2017 року  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2017 року

Сумському міському голові  
Лисенку О.М.

**ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ**

**Шановний Олександрє Миколайовичу!**

До мене, як до депутата Сумської міської ради, неодноразово зверталися мешканці будинку № 33/1 та № 49 по вул. Холодногірській, яких турбує питання експлуатації ліфта.

П'ять років тому у житловому будинку № 33/1 по вул. Холодногірській було проведено капітальний ремонт ліфта. На даний момент знос тросу та конструкцій каркасу ліфта становить 50 %, що підтверджується відповідним актом (копія акта додається). Станом на 26 квітня 2017 року ліфт взагалі не працює, що створює значні проблеми для осіб похилого віку, інвалідів та батьків малолітніх дітей.

Аналогічні складнощі доводиться терпіти й мешканцям житлового будинку № 49 по вул. Холодногірській, ліфт якого потребує капітального ремонту.

Враховуючи соціальну гостроту даного питання, у зв'язку з вищевикладеним, прошу виділити кошти на ремонт ліфтів у будинках № 33/1 та № 49 по вул. Холодногірській.

Відповідь на мій запит прошу надати у встановлений чинним законодавством термін.

Заздалегідь вдячний.

Додатки: Копія акта про обстеження ліфта за адресою вул. Холодногірська, 33/1.

З повагою,  
депутат Сумської міської ради

  
(підпис)

В.А.Мельник

*Мельник В.А.*  
*Для розгляду та*  
*наради в міськраді*  
*26.04.17*

АКТ

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: заст. директора  
ТОВ "ФОРСІС ПМС" Кузнеця А.Г. енергетика  
ТОВ "ЕАТА" - Пожиш С.М. нар. бюро ліфтового  
госп-ва ТОВ "Сумський енергетичний"  
- Шевченко Р.М.

та електромеханік по ліфтам Тимошенко С.О. склали наступний акт в тому, що:

при об'єкті ліфта за адресою: вул.  
Холодний Ярська 33/1 кв. п 5083, 12279 міст Суми  
2010, було виявлено такі основні причини:  
більше 50% має фактичного шків (КШ),  
що шків обслуговує шківом  
високою; мун да висновками адресою  
рухимо по технічній інструкції, ми  
виявляють на березню експлуатації ліфта.

Члени комісії:

заст. директора  
ТОВ "ФОРСІС ПМС"  
Енергетик  
ТОВ "ЕАТА"

А.Г. Кузнеця

С.М. Пожиш

нар. бюро ліфтового  
госп-ва  
ТОВ "Сумський енергетичний"  
електромеханік  
по ліфтам

Р.М. Шевченко  
С.О. Тимошенко