

Журба О.І.

Для опрацювання питання та надання відповіді на запит

А.В.Баранов
06.08.2019



Волинсько С.В.
Для сприяльовання та
надання відповіді дякує
06.08.19.

ДЕПУТАТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ 2015 – 2020 рр.

Баранов Андрій Володимирович

Україна, 40000, м. Суми, вул. Газети «Правда», 6.9, тел. +38 (0542) 66-01-85, 050-871-07-27
Електронна адреса: batkivshchyna.sumy.ua@gmail.com

Вих. № _____ від _____ 2019 року
На № _____ від _____ 2019 року

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЛЯ ДОПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ
1161-зап.

07 08 19

**Сумському міському голові
Лисенку О.М.**

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Олександре Миколайовичу!

До мене, як до депутата Сумської міської ради, звернулись мешканці житлового будинку №12 по вул. Новомістенська в м. Суми з проханням посприяти у вирішенні питання щодо підтоплення стічними водами з системи міської каналізації підвалу вищевказаного будинку та благоустрою прибудинкової території.

Вимоги мешканців аргументовані неодноразовими зверненнями до керівництва департаменту інфраструктури м. Суми та до КП “Міськводоканалу” щодо підтоплення стічними водами з системи міської каналізації підвалу вищевказаного житлового будинку. У 2018 році комісією в складі представників вказаних структур проведено обстеження стану житлового будинку та технічного стану зовнішніх мереж водовідведення і зафіксовано їх незадовільний стан, про що складено відповідний акт.

Враховуючи вищевикладене прошу Вас, у межах своїх повноважень, допомогти у вирішенні даної проблеми та взяти під особистий контроль:

- Хід проведення промивання інженерних мереж міської каналізації силами КП “Міськводоканал” від будинку №12 по вул. Новомістенська та герметизації каналізаційних колодязів для запобігання потрапляння стічних вод з колодязів у ґрунт.
- Внесення до проекту бюджету м. Суми на 2020 рік до титульного списку капітальних ремонтів житлового фонду ремонтних робіт прибудинкових територій житлового будинку №12 по вул. Новомістенська на 2020 рік.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» відповідь прошу надіслати в строки, передбачені чинним законодавством, за наступною адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 2.

Додаток: ксерокопії матеріалів на 1 арк.

З повагою,
депутат Сумської міської ради

А.В.Баранов

5424-MP

**Акт огляду стану житлового будинку №12
по вул. Новомістенській в м. Суми та технічного стану зовнішніх мереж
водовідведення**

19.09.2018 року

м. Суми

Комісія в складі представника департаменту інфраструктури міста Суми Бабенко В.Г., представника КП «Міськводоканал» Гевліч М.О, менеджера ОСББ «Новомістенська 12» Євтушенко А.Б., члена правління ОСББ «Новомістенська 12» Мироненко О.М. згідно з неодноразовими зверненнями мешканців щодо підтоплення стічними водами з системи міської каналізації підвалу житлового будинку №12 по вул. Новомістенській та відповідно до звернення менеджера ОСББ „Новомістенська 12” Євтушенко А.Б. № 5 від 5 вересня 2018 року провела обстеження стану житлового будинку та технічного стану зовнішніх мереж водовідведення та склали дійсний акт.

1. Житловий будинок 1997 року забудови; 10-х поверховий, 2-х під'їзний, 80-ти квартирний.

Зовнішні стіни цегляні. Покрівля – руберойд. Будинок обладнаний централізованим опаленням (деякі квартири обладнані автономним газовим опаленням), холодним та гарячим водопостачанням та водовідведенням. Будинок приєднаний до централізованої каналізації міста. Водовідведення під'їздів здійснюється у різні колодязі. Під'їзд №1 приєднаний до мережі в бік вулиці Рибалка, під'їзд №2 приєднаний до мережі у бік вулиці Новомістенська.

2. При обстеженні житлового будинку виявлено:

Підвали: наявність остаточних залишків каналізаційних стоків через підтоплення із зовнішньої системи міської каналізації.

Фундамент: підтоплення фундаменту каналізаційними стоками, що викликало часткове просідання фундаменту та його руйнацію.

Вимощення: перед першим під'їздом наявні дві ділянки просідання вимощення поруч із каналізаційним колодязем. Перед входом до другого під'їзду наявне значне просідання вимощення (більше 10 см), руйнація бетонної плити, під якою наявні пустоти через вимиття ґрунту каналізаційними стоками.

Зовнішні інженерні мережі: в межах 10 метрів від будинку наявні три каналізаційні колодязі. Один з колодязів заглушений працівниками КП „Міськводоканал” після звернення голови правління Соловей О.К. щодо підтоплення стічними водами міської каналізації підвалного приміщення будинку.

Висновки комісії:

1. КП „Міськводоканал” провести промивання інженерних мереж міської каналізації від будинку №12 по вул. Новомістенській, провести герметизацію