



Сумська міська рада  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
майдан Незалежності, 2 м.Суми, 40000,тел. 62-08-10  
rada@meria.sumy.ua

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА №	
Відділ з організації діяльності ради	
Сумської міської ради	
Вхідний №	1183/1
від "02 "	10 2019 р.

Депутату Сумської міської ради  
Перепеці І. О.  
копія:  
Лисенко С. М.  
вул. Цимлянська, 10

Враховуючи вищевикладене повідомляємо, що з метою виконання вищезазначених робіт необхідно виділити додаткові кошти з міського бюджету в сумі 100,0 тис. грн. на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту станції та 47,5 тис. грн. для заміни 3-х насосів та зливної труби.

В бюджеті поточного року вищенаведених коштів не передбачено, тому при формуванні плану міського бюджету на 2020 рік департаментом інфраструктури міста СМР вищевказану суму враховано та надано до департаменту фінансів, економіки та інвестицій для включення в міський бюджет 2020 рік.

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради  
Павленко 700-590  
Алексеенко

О.І. Журба

Шановний Ігорю Олександровичу!

На Ваш депутатський запит щодо підтоплення території по вул. Круговій повідомляємо наступне.

З метою з'ясування викладених фактів встановлено, що насосна станція розташована на вул. Круговій, яка виконує відкачуку ґрунтових вод з накопичувача, в який поступає вода з дренажної системи вул. Цимлянської, потребує капітального ремонту.

Додатково повідомляємо, що для ефективної роботи насосної станції на період весняного паводку необхідно придбати 3 потужних насоса загальною вартістю 35 тис. грн. та провести часткову заміну зовнішньої зливної труби від насосної станції до р. Стрілка протяжністю 18м/п вартістю 12,5 тис. гривен., а також провести капітальний ремонт станції з метою усунення зауважень, які виникли в процесі експлуатації, а саме:

- збільшити електричну потужність( на даний час потужність складає 10 кВт);
- замінити насоси на більш ефективні і менш енерговитратні;
- замінити старі трубопроводи зливної системи стічних вод у р. Стрілку;
- зробити ремонт даху приміщення із заміною дверей, вікон;
- замінити систему електропостачання насосів на автоматичну;
- зробити систему опалення;
- збільшити об'єм накопичувача ґрунтових вод;
- зробити незалежну від насосної станції зливну систему з колодязя ( по вул. Круговій) та відводу поверхневих вод з вул. Круговій у р. Стрілка.